

## ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 101

В период с 1 по 30 октября на территории города Жлобина и Жлобинского района произошло 7 пожаров. Всего с начала года на жлобинщине произошло 68 пожаров, на которых погибло 5 человек.

### **«Пожар обнаружил автономный пожарный извещатель»**

05 октября в 10 утра в квартире многоквартирного жилого дома в городе Жлобине в микрорайоне №1 произошел пожар. В результате пожара в помещении кухни уничтожен натяжной потолок, повреждена кухонная вытяжка и мебель. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (техническая неисправность бытового электроприбора, а именно кухонной вытяжки).

Хозяин квартиры поставил на газовую плиту сковороду и включил вытяжку, при этом плиту не зажег. В это время зазвонил телефон и он ушел разговаривать в другую комнату. Через несколько минут мужчина услышал звук сработавшего автономного пожарного извещателя и, зайдя на кухню, обнаружил горение вытяжки. При помощи подручных средств хозяин самостоятельно справился с огнем и подразделения МЧС не вызывал.

МЧС рекомендует: в целях пожарной безопасности и сохранности жизни и имущества установить АПИ в каждой комнате жилого дома или квартиры. Этот прибор на самой ранней стадии задымления в помещении может предупредить об опасности.

В текущем году в стране благодаря АПИ удалось спасти на пожарах 48 человек, в том числе десять детей. С 2002 года благодаря пожарным извещателям были спасены около 3 тысяч человек.

### **«На пожаре хозяин получил травму»**

**7 октября** в агрогородке Лукский произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в центр оперативного управления РОЧС в 20:08. По прибытию спасателями было установлено, что произошел пожар в деревянной бане. В результате ЧП повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество внутри. При самостоятельном тушении пожара хозяин домовладения получил травму. После осмотра работниками СМП мужчина был доставлен в приемное отделение УЗ «Жлобинская ЦРБ», где ему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой для амбулаторного лечения.

Причина пожара - нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие разделки между вентиляционным каналом и обшивкой потолка).

МЧС напоминает: печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку, так же в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором.

### **«От неисправной печи - один шаг до беды»**

**10 октября, ночью** в городе Жлобине произошел пожар по улице Магистральной. Горела деревянная баня. Огнеборцы сразу же выехали на место происшествия. В результате пожара повреждена крыша, потолочное перекрытие, имущество внутри. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

**23 октября** в 19-37 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Круговец Жлобинского района по ул. Некрасова. В результате пожара повреждена кровля дома. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств

**26 октября** в агрогородке Кирово Жлобинского района по улице Фрунзе произошел пожар. Сообщение о пожаре в центр оперативного управления РОЧС поступило в 13-26. В результате пожара уничтожен гараж. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: при эксплуатации печей запрещено: применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига), топить с открытыми дверцами, перекаливать печи, размещать горючие вещества и материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий, оставлять без присмотра топящиеся печи.

Сектор пропаганды и взаимодействия с общественностью  
Жлобинского районного подразделения МЧС